

## Załącznik do SIWZ- szczegółowy opis zamówienia dla postępowania Nr 30/2022

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Wadium [zł]	L.p.	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4		5	6
26.1	Marki Al. Piłsudskiego 115 D	<b>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany instalacji wodnej poziomy (z.w., c.w., c.c.w., p.poż)</b>	1 000 zł	1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz p.poż.	Oferta cenowa na wykonanie całego zadania.
				2	Wykonanie dokumentacji w trzech egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej	
				3	Kubatura budynku - 14 140,00 m <sup>3</sup>	
				4	Ilość kondygnacji - 6	
				5	Ilość lokali mieszkalnych - 61	
				6	Ilość lokali użytkowych - 2	
				7	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych - 2 747,84 m <sup>2</sup>	
				8	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych - 114,90 m <sup>2</sup>	
				9	Ilość klatek schodowych - 4	
				10	Uwzględnić połączenie instalacji wodnej z zasobnikiem ciepłej wody	
				11	Uwzględnić nową armaturę odcinającą i zabezpieczającą zw, cw i ccw, zasobnik cw.	
				12	Uwzględnić nową armaturę przy pompie ccw.	
				13	Uwzględnić, że w głównym przyłączy zw, instalacja od strony inwestora, punktem rozpoczęcia instalacji jest dodanie swojego zaworu za zestawem wodomierzowym.	
				14	Uwzględnić na instalacji lokalowej zaprojektowanie zaworów zwrotnych za wodomierzem lokalowym	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska